

圧力計性能検査報告書

検査実施日 2014年5月12日 作業員氏名 小谷野 浩

	番号 装置名	目盛表示 MPa	最小目盛 公差MPa	標準圧力計示度に対する誤差 (×0.01Mpa)							備考	
				0	0.70	1.00	1.30	1.60	1.90	2.20		
高圧	F53384 RR-1-1-NO.1	-0.10 ~ 3.00	0.10 ±0.05	往復	0	-2	-1	-2	-1	-2	-1	合格
				復	0	+2	+2	0	0	-1	-1	
高圧	D01336 RR-1-1-NO.2	-0.10 ~ 3.00	0.05 ±0.03	往復	0	-2	-1	-1	-1	0	0	合格
				復	0	+2	+3	+2	+2	+2	+2	
高圧	D01327 RR-1-2-NO.1	-0.10 ~ 3.00	0.05 ±0.03	往復	0	0	-1	-1	0	0	-1	0点調整 合格
				復	0	+4	+3	+2	+2	+1	+1	
高圧	F58291 RR-1-2-NO.2	-0.10 ~ 3.00	0.10 ±0.05	往復	0	+1	0	0	0	-1	-1	合格
				復	0	+3	+2	+1	+2	0	0	
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								

	番号 装置名	目盛表示 MPa	最小目盛 公差MPa	標準圧力計示度に対する誤差 (×0.001Mpa)							備考	
				0	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600		
低圧	C06450 RR-1-1-NO.1	-0.10 ~ 1.00	0.02 ±0.01	往復	0	-5	-2	-9	0	+4	+5	合格
				復	0	+8	+4	+1	+9	+7	+10	
低圧	I66587 RR-1-1-NO.2	-0.10 ~ 1.00	0.02 ±0.01	往復	0	-4	-3	0	+2	+2	+2	合格
				復	0	+2	+3	+6	+6	+6	+2	
低圧	I66614 RR-1-2-NO.1	-0.10 ~ 1.00	0.02 ±0.01	往復	0	-4	-5	-2	+1	+1	+2	合格
				復	0	+1	+5	+4	+5	+9	+9	
低圧	E00234 RR-1-2-NO.2	-0.10 ~ 1.00	0.02 ±0.01	往復	+2	+2	+4	+5	+7	+8	+7	合格
				復	+2	+9	+8	+7	+9	+9	+10	
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								

	番号 装置名	目盛表示 MPa	最小目盛 公差MPa	標準圧力計示度に対する誤差 (×0.01Mpa)							備考	
				0	0.70	1.00	1.30	1.60	1.90	2.20		
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								
		~		往復								

使用計器 DP-330 304-6259-01A(基0.01-B) DP-330 304-6222-01A(基0.001-B1)

上記の通り検査を施行した事を証明する (合格は往復誤差の平均値が最小目盛りの1/2以内)  
2014年5月12日 (否の場合は使用圧力での誤差を表示又は交換)

冷凍空調施設工事業所  
認定番号 11-A-19



株式会社 小谷野製作所

代表取締役 小谷野 浩  
埼玉県鳩ヶ谷市八幡木2-25-12  
電話(048)282-5514