

平成24年11月26日

お客様各位

株式会社 小谷野製作所  
代表取締役 小谷野 浩  
埼玉県川口市八幡木 2-25-12  
Tel 048-282-5514, Fax 282-0949

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

**安全弁検査基準及び証明書に関するお知らせ**

(4点基準値での検査を追加)

弊社では安全弁作動試験・圧力計比較検査は自社基準を基に行っておりますが、近年ターボ冷凍機の安全弁が多くなり、より厳しい基準値を指定される場合があります、対応した検査証明書を作成致しました。

お客様より指定される基準値は

- ① 設定圧力
- ② 吹始め圧力
- ③ 吹出し圧力
- ④ 吹止り圧力

検査は設定圧力になるように吹始め圧力を調整し、吹出し圧力・吹止り圧力を調べます。

個々の基準に対し調整後の値が基準値内であれば、証明書欄に適合が表示され3点共適合であれば、“検査結果は指定基準値に適合いたします。”と表記されます。

サンプル証明書を添付いたしますので参考にしてください。

弊社では正確な検査・修理を理念に努力しております。今後とも宜しくお願い致します。

ご不明の点は、担当者にお問い合わせください。

(担当 コヤノ 090-3699-4477)