

# 安全弁検査依頼書

事前にメール送信の上、写しを安全弁と同封で送付する。 hiros1@koyanomfg.com

TEL:048-282-5514 FAX:048-282-0949 住所:〒334-0012 埼玉県川口市八幡木2-25-12

|                                   |                                              |                     |                     |                     |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 依頼者社名、事業所名                        | 日本サービス株式会社 大宮営業所                             |                     |                     |                     |           |           |           |           |           |
| 依頼担当者名                            | 近藤 義明                                        |                     |                     |                     |           |           |           |           |           |
| 安全弁発送日                            | 平成25年11月2日                                   |                     |                     |                     |           |           |           |           |           |
| 安全弁返送到着希望日                        | 平成25年11月6日                                   |                     |                     |                     |           |           |           |           |           |
| 安全弁返送先                            | 〒344-0017 埼玉県さいたま市大宮区2-11 日本サービス株式会社 大宮営業所 宛 |                     |                     |                     |           |           |           |           |           |
| お客様名称<br>※高圧ガス許可届けの事業所名称          | セイコー株式会社                                     |                     |                     |                     |           |           |           |           |           |
| 安全弁設置機器メーカー名                      | 三菱重工業株式会社                                    |                     |                     |                     | 基準値       | 高圧        | 1.01      | 1.16      | 0.85      |
|                                   |                                              |                     |                     |                     | NO,1~8    | 低圧        | 0.87      | 0.95      | 0.7       |
| 安全弁メーカー名                          | 三吉バルブ                                        |                     |                     |                     | 基準値       | 高圧        |           |           |           |
|                                   |                                              |                     |                     |                     |           | 低圧        |           |           |           |
| 安全弁製造番号                           | 13846                                        | 13843               | 13847               | 13842               |           |           |           |           |           |
| 安全弁設置機器設計圧力                       | 1.01 MPa                                     | 0.87 MPa            | 1.01 MPa            | 0.87 MPa            | MPa       | MPa       | MPa       | MPa       | MPa       |
| 設定圧力<br>※吹始め設定圧力                  | 1.07 MPa<br>以上                               | 0.87 MPa<br>以上      | 1.07 MPa<br>以上      | 0.87 MPa<br>以上      | MPa<br>以上 | MPa<br>以上 | MPa<br>以上 | MPa<br>以上 | MPa<br>以上 |
| 吹出し設定圧力                           | 1.16 MPa<br>以下                               | 0.95 MPa<br>以下      | 1.16 MPa<br>以下      | 0.95 MPa<br>以下      | MPa<br>以下 | MPa<br>以下 | MPa<br>以下 | MPa<br>以下 | MPa<br>以下 |
| 吹止り設定圧力                           | 0.85 MPa<br>以上                               | 0.7 MPa<br>以上       | 0.85 MPa<br>以上      | 0.7 MPa<br>以上       | MPa<br>以上 | MPa<br>以上 | MPa<br>以上 | MPa<br>以上 | MPa<br>以上 |
| 備考記載内容<br>※機器呼称<br>安全弁取付位置<br>その他 | R-1-1<br>凝縮器<br>25A                          | R-1-1<br>蒸発器<br>25A | R-1-2<br>凝縮器<br>25A | R-1-2<br>蒸発器<br>25A |           |           |           |           |           |