

安全弁作動試験証明書

型 式	(バネ平面式)				
製 造 番 号	11649	取付形式	フランジ型		
寸 法 お よ び 型 式	口 径 39.0mm	シート	T. F. E		
設 定 圧 力	2.26MPa				
作 動 試 験					
調整前 MPa			調整後 MPa		
吹始め圧力	吹出し圧力	吹止り圧力	吹始め圧力	吹出し圧力	吹止り圧力
2.28	2.46	2.17	2.26	2.39	2.10
機 器 製 造 所 名	三吉バルブ(株)				
製 造 年 月 日	H18 年 1 月 日				
試 験 年 月 日	2014 年 8 月 7 日				
試 験 場 所	(株)小谷野製作所 工場 川口市八幡木2-25-12				
漏 れ 試 験 圧 力	2.16MPa	検査員氏名	小谷野 浩		
使 用 計 器	DP-330 304-6259-01A(基0.01-B)			加圧気体 窒素	
備 考	NO.4 自社基準(吹始め圧力は設定圧力の±5%以内・吹出し圧力は吹始め圧力の1.1倍未満・吹止まり圧力は吹出し圧力の75%以上) かつ、吹出し圧力は設計圧力の1.15倍及び1.2倍(高圧)、1.1倍(低圧)以下。吹出し圧力又は設計圧力の情報提供が必要。 冷凍空調施設工事事業所 認定番号 11-A-19				

上記の通り作動試験を施行した事を証明する

2014年8月8日

HOYANOMFG.COM

株式会社 小谷野製作所

代表取締役 小谷野 浩

埼玉県川口市八幡木2-25-12

電話(048)282-5514