

安全弁作動試験証明書					
型 式	(バネ平面式)				
製 造 番 号	19249	取付形式	フランジ型		
寸 法 お よ び 型 式	口 径 39 mm	シ ー ト	T. F. E		
設 定 圧 力	1.64MPa				
作 動 試 験					
基準値 (単位:MPa)			調整前 (単位:MPa)		
吹始め圧力	吹出し圧力	吹止り圧力	吹始め圧力	吹出し圧力	吹止り圧力
1.64以上	1.80以下	1.40以上	1.74	1.85	1.46
検査結果			調整後 (単位:MPa)		
吹始め圧力	吹出し圧力	吹止り圧力	吹始め圧力	吹出し圧力	吹止り圧力
適合	適合	適合	1.68	1.79	1.48
機 器 製 造 所 名	三吉バルブ(株)				
製 造 年 月 日	2007 年 4 月		日		
試 験 年 月 日	2014 年 6 月		21 日		
試 験 場 所	(株)小谷野製作所 工場 川口市八幡木2-25-12				
漏 れ 試 験 圧 力	1.54MPa	検 査 員 氏 名	小谷野 浩		
使 用 計 器	DP-330 304-6259-01A(基0.01-B)			加圧気体 窒素	
備 考	空気熱交換器				
	上記検査結果は指定基準値に適合いたします。 (吹始め・吹出し・吹止り圧力は基準値を含みます。)				
	冷凍空調施設工事事業所 認定番号 11-A-19				

上記の通り作動試験を施行した事を証明する

2014年6月22日



株式会社 小谷野製作所
 代表取締役 小谷野 浩
 埼玉県川口市八幡木2-25-12
 電話(048)282-5514