

検査日 2014年07月07日

発行番号 14MB-07092

検査成績書

機器名称 リークディテクター
形式 TA 430MB
製造番号 140510099
検査環境
室温/湿度 26.8℃ / 51%RH

点検項目	点検内容	検査結果
1) 外観検査	本体ケース・プローブ部に破損、汚れ、傷が無い事。	良
2) 警報動作	電源投入後、ウォーミングアップ中に警報音が鳴らない事。	良
3) 検出感度	R-134 に対して (HI) レンジにて 5 g/year の漏えいガスを吸引させた時アラームインジケータ4 個以上点灯が確認できる事。	良
4) 応答速度	漏えいガス吸引後 3 秒以内にインジケータの点灯が確認できる事。	良

総合判定【 合格 】

検査担当者

上記機器はエイムス社リークスタンダード LS-20B による感度試験の結果、上記の検査成績である事を証明いたします。

感度試験に使用した校正機器の詳細

校正用標準器

計量器名 リークスタンダード
形式 LS-20B MODEL 03-H-16
器物番号 LS11027
校正日 2013年4月26日

タスコジャパン株式会社

大阪市西区川口 1-2-16

